

JP Sportski centar Nikšić  
Broj 01- 4842  
Datum 21.03.2024 godine

**NVO Savez slijepih Crne Gore**

**Predmet:** Informacije po rješenju 01-4821 od 15.03.2024 godine

Poštovani,

Povodom Vašeg zahtjeva o slobodnom pristupu informacijama dostavljamo Vam informacije koje JP Sportski centar Nikšić posjeduje:

1. O istaknutim natpisima na Brajevom pismu o nazivu sportskog objekta, radnom vremenu na ulazu u objekat, kao i natpisima na Brajevom pismu za sve prostorije unutar objekta: svlačionice, sale, toaleti, biletarnice i druge prostorije unutar objekta, koje su namjenjene posjetiocima i korisnicima/cama sportsko-rekreativnih usluga. **Odgovor: Polovično oko 20%**
2. Postojanju oznake smjera otvaranja vrata. **Odgovor: Ne postoji oznaka**
3. U slučaju kada su uslazna vrata i pregradni zidovi ulaznog prostora izrađeni od staklenih ploča površine veće od 1,5 m<sup>2</sup>, bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm. **Odgovor: Ne postoji oznaka**
4. O osvjetljenju nivoom osvetljenja 200 luxa **Odgovor: Postoji osvetljenje 200 luxa**
5. O reljefno izrašenom orjentacionom planu zgrade na ulazu, radi lakšeg snalaženja i kretanja unutar objekta za osobe oštećenog vida. **Odgovor: Ne postoji orjentacioni plan**
6. Informacije o tome kako je orjentacioni plan postavljen horizontalno ili približno horizontalno na visini do 90 cm odnosno vertikalno ili približno vertikalno u odnosu na visinu gornje ivice do 180 cm. **Odgovor: Ne postoji orjentacioni plan**
7. O tome da li je orjentacioni plan postavljen uz ulaz u objekat, te da li informacije na Brajevom pismu na visini od 90 do 120 cm. **Odgovor: Ne postoji orjentacioni plan**
8. Informacije o postojanju taktilnih crta vođenja za pristup objektu i unutar istog za samostalno kretanje korisnika i posjetilaca oštećenog vida. **Odgovor: Ne postoje taktalne crte vođenja.**
9. O postojanju širine hodnika najmanje 150 cm. **Odgovor: vpostoji predvišena širina hodnika**
10. Ako su vrata i pregradni zidovi hodnika izrađeni od staklenih ploča površine veće od 1,5 m<sup>2</sup>, bez prečki, uočljivu oznaku u rasponu visine od 90 do 160 cm. **Odgovor: Ne postoji orjentacioni plan**