

11. Područiju za kretanje osvjetljenu nivoom osvjetljenja od 100 luxa.**Odgovor: postojinivo osvjetljenja od 100 luxa**

12. Na mjestima gdje se ogradama usmjerava kretanje razmak između ograda od najmanje 90 cm.**Odgovor:Ne postoji**

13. O pristupačnosti toaleta u javnoj upotrebi (Tolalet-wc mora da ima vrata širine svjetlosnog otvora najmanje 90 cm).**Odgovor: Postoji na bazenu objekta**

14. U slučaju da je WC u javnoj upotrebi, ima li zaseban ulaz, izdvojen od muških i ženskih sanitarnih grupa.**Odgovor:Ne postoji**

15. Od ulaznih vrata objekta do vrata javnog WC-a postavljenu taktilnu crtu vođenja u širini od najmanje 40 cm, sa užebljenjima u smjeru vođenja.**Odgovor:Ne postoji**

16. O tome da li kabina za presvlačenje ima dimenzije osnovne namjene 160 x 210 cm.**Odgovor:Postoji na bazenu objekta**

17. Klupu na preklapanje postavljenu u rasponu visine od 45 do 50 cm.**Odgovor:Ne postoji**

18. O postojanju min 10% pristupačnih kabina za presvlačenje **Odgovor:Ne postoji**

19. O postojanju pristupačnosti mjesta u gledalištu**Odgovor:Ne postoji**

20. O postojanju pristupačnosti za lica sa oštećenjem sluha i vida**Odgovor:Ne postoji**

21. Informacije o postojanju induktivne petlje ili transmisionog obruča.**Odgovor:Ne postoji**

22. Informacije o označenim i rezervisanim parking mjestima za osobe sa invaliditetom i informacije o zaštitnim mjerama u cilju sprječavanja da se na ovim mjestima parkiraju isključivo osobe kojima je namjenjeno.**Odgovor:Ne postoji**

23. Informacije o obaveštenjima cjenovnicima ili drugim informacijama koje se objavljuju na sajtu društvenim mrežama oglasnoj tabli sportskog centra (informacije na sajtu društvenim mrežama da budu pristupačne osobama koje koriste čitače ekrana, kao i uvećani format slova, kontrast i Brajovo pismo za informacije koje se objavljuju u štampanom obliku).**Odgovor:Ne postoji**

**Dostaviti:**

- NVO Savez Slijepih
- u spise
- a/a

Direktor  
Drašković Boško  
  
Tome Špirančić